Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах»

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 620078 Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3. Тел. (343) 374-13-79;

факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 624992 Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, 5. Тел. (факс) (34385) 6-42-86

Реквизиты: р/с 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург;

л/с 20626Щ16560; ИНН/КПП 6670081969/668043001; БИК 046521000

ATTECTAT № POCC RU.0001. 510230

от 13 января 2014 г.

действителен до 17 мая 2018 г

УТВЕРЖДАЮ

Зам. Главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в

г. Серов, Серовском, Гаринском, Новолялинском и

Верхотурском районах», Зам. Руководителя ИЛЦ

69 ДА Колганов

19 " октября 2015 г.

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2980 от 19 октября 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МБОУ НГО «ООШ № 11»

2. Юридический адрес: пгт Лобва, Чехова ул., 11

3. Наименование измерений: Шум

4. Место проведения измерений: МБОУ НГО «ООШ № 11», школа, пгт Лобва, Чехова ул., 11

5. Дата и время измерений: 19.10.2015 с 10:30 до 11:10

Ф.И.О., должность: Киприна С. В. лаборант

При измерениях присутствовал завхоз Староверова Р.Р.

б. Спелства изменеций:

№ п/п	прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность		
1	Шумомер "Октава-110А"	A07 0399	643125	03.12.2015	0.7 дБ		
	Прибор комбинированный "ТКА- ПКМ"(мод.24)	24 326	2029, 2030, 2031	25.11.2015	0,5°C, 5,0%		

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 187 от 12.01.2015

Условия проведения измерений:

температура воздуха 22°C; атмосферное давление 755 мм.рт.ст.; относительная влажность 49%;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

9. НД на метод измерения: МУ 1844-78 "МУ по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах"

10. Код измерений: 03.15.2980 ш 13/49

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮШИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№№ п/п	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц									
			31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	звука , дБА
МБОУ НГО «ООШ № 11», Компьютерный класс										-		
1	р.м. за компьютером ; шум прерывистый		51	45	48	40	37	35	29	25	18	41
		ПДУ	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50

A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED IN	№№ п/п	Место проведения измерений, характер шума	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								х со	уровни звука,	
				31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	дБА
МБОУ НГО «ООШ № 11», Компьютерный класс													
1	1	р.м. за компьютером; шум		51	45	48	40	37	35	29	25	18	41
	•	прерывистый	ПДУ	86	71	61	54	49	45	42	40	38	50

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Клостер Е. А. помощник врача по гигиене детей и подростков заключение: В результате проведенных измерений установлено: измеренные показатели соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

Специалист, ответственный за заключение: Клостер Е. А. помощник врача по гигиене детей и подростков